



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Chieti
"Virtus intrepida Certa Victoria"

UFFICIO: Prevenzione

- Alla SEASTOCK SRL
VIA ERASMO PIAGGIO, 62
66100 CHIETI
Pec: info@pec.seastock.it

Ministero dello Sviluppo Economico
AOO_Energia
Struttura: DGSAIE
REGISTRO UFFICIALE
Prot. n. 0002986 - 16/02/2015 - INGRESSO

- Al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
DIREZIONE GENERALE PER I PORTI
VIALE DELL'ARTE, 16
00144 ROMA
Pec: ene.saie.div4@pec.sviluppoeconomico.gov.it

- Al Sig. Sindaco del Comune di
66026 ORTONA (CH)
Pec: protocollo@pec.comuneortona.ch.it

N.P.: 25293
Numero PIN: 604¹

e, p.c. Direzione Regionale VVF ABRUZZO
VIA VIGILI DEL FUOCO, 19
67100 L'AQUILA
Pec: dir.abruzzo@cert.vigilfuoco.it

OGGETTO: Nulla Osta di Fattibilità ai sensi dell'art. 8 del DPR 151/2011 relativo a: Deposito Costiero di 25.000 m³ di GPL (4.7.C) della ditta SEASTOCK SRL sita nel comune di ORTONA in AREA PORTUALE, SN.

Esaminata la richiesta presentata in data **02.02.2014**, tendenti ad ottenere il nulla osta di fattibilità per la realizzazione dell'attività in oggetto specificata, si esprime per quanto di competenza il **Nulla Osta Favorevole** al progetto presentato, come integrato in data 17.10.2014, relativamente agli aspetti di prevenzione incendi prescritti dal DM 13.10.1994 ed alle seguenti condizioni:

1. sia assicurata la conformità alle distanze di sicurezza (anche mediante interposizione di muro), protezione e rispetto di cui ai paragrafi 4.1, 4.2, 4.3, 4.4 e 4.5 del DM citato;

¹ Il numero pin consente di verificare sul sito www.vigilfuoco.it, alla sezione Prevenz. Incendi - servizi al cittadino, lo stato della pratica inserendo: il numero pratica, numero pin ed il comando di Chieti. Tale PIN è personale in quanto consente di accedere ai dati di tutte le richieste effettuate al Comando. Affidarlo a terzi rientra nella facoltà personale del titolare ed esonera da qualsiasi responsabilità il Comando dei Vigili del Fuoco di Chieti.

2. sia assicurata la conformità della disposizione a pettine del punti di travaso ATB di cui ai paragrafi 6.1 e 6.2 del DM citato.

Si informa che ai sensi del D.P.R. 1° agosto 2011 n. 151 (*G.U. n.122 del 22.9.2011*), il legale rappresentante dell'attività è tenuto comunque a presentare a questo Comando la **Valutazione del Progetto** per i lavori relativi all'attività indicata in oggetto, ripresentando il progetto definitivo secondo le modalità definite dal DM 07.08.2012.

A tal fine si reputa utile ricordare che necessita:

- 1) descrivere in dettaglio le caratteristiche dell'impianto di illuminazione e di terra; dell'unità sala pompe; dell'unità di odorizzazione; del gruppo elettrogeno.
- 2) fornire gli schemi funzionali di cui al punto 5.5.5 del DM 27.07.2010 e le specifiche degli impianti di protezione attiva contro l'incendio (*sprinkler, rete idranti, rilevazione incendi e di controllo del fumo e calore*) come definite dal DM 20.12.2012;
- 3) prevedere estintori conformi al dettato del DM 07.01.2005 ed uscite di sicurezza conformi al dettato del DM 03.11.2004.

Si precisa, per ultimo, che essendo il deposito soggetto alle procedure previste per le attività di cui all'art.8 del D.Lgs. 334/99, si fanno salve fin d'ora le eventuali successive determinazioni di competenza del Comitato Tecnico Regionale (C.T.R.).

IL TECNICO ISTRUTTORE
D.V.D. ARCH. DE ROSA GIOVANNI



IL COMANDANTE PROVINCIALE
(Dott. Ing. Antonio ALBANESE)

Utente procedura: DE ROSA
Data compilazione: 13 febbraio 2015