



# CITTA' di ORTONA

Medaglia d'oro al valor civile  
PROVINCIA DI CHIETI

3° SETTORE  
"Attività Tecniche e  
Produttive"  
LL.PP. Mobilità Ambiente Energia

PROT. N. 1405 / 2016 Ortona, lì 19 GEN. 2016

Spett.le Dirigente Settore IV  
Dott. Domenico Galanti  
Sede Comunale

Oggetto: Lavori di riparazione/manutenzione illuminazione palazzetto dello Sport di Ortona - RELAZIONE DI CONGRUITA'

Premesso che con nota prot. n. 1541 del 14.01.2016, il Direttore Sportivo della Società Sportiva Impavida Ortona, in qualità di utilizzatore della struttura sportiva in oggetto, ha rimesso un preventivo per:

- sostituzione e fornitura delle lampade proiettori 2000W,
- prove di funzionamento,
- smontaggio e rimontaggio con trabatello,
- fornitura e prove di funzionamento reattori,

con conseguenziale richiesta di una valutazione di congruità dei prezzi e delle necessità dei lavori di manutenzione in termini di riparazione/manutenzione dell'illuminazione del Palazzetto dello Sport, a carico della stessa società utilizzatrice;

Tanto premesso,

Il sottoscritto Dirigente del Settore III del Comune di Ortona rimette un parere di congruità sulla base della documentazione acquisita in atti presso la sede comunale.

Dalla disamina della documentazione allegata, si riscontra che l'intervento di fornitura e sostituzione degli apparati di illuminazione del Palazzetto dello Sport di Ortona appare necessario, con prezzi applicati da parte della ditta specializzata, congrui e validi in termini concorrenziali con il mercato vigente.

Si trasmette per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di competenza in termini di autorizzazione alla ditta proponente.

Ortona, 19.01.2016

Ing. Romano Auriti

Visto Il Dirigente 3° Settore Ing. Nicola Pasquini



Ufficio: Lavori Pubblici e Mobilità	fax : 085 9057431	P.O.:	Geom. Americo Di Nicolantonio
Istrut.: Ing. Romano Auriti	tel.: 085 9057302	email:	n.pasquini@comuneortona.ch.it



25<sup>o</sup> 1990  
2015  
il vero Made in Italy

SELCO S.r.l.

P.Iva / Cod. Fisc. 02340420490

R.E.A. CH171227 A Art. CH46474

Villa Iuliani, 33 - 66026 - Ortona (CH)

Tel. +39 0859031466 Fax +39 0852014935

www.selcoautomazione.it - Info@selcoautomazione.it

Automazione Industriale - Quadri Elettrici - Impianti Elettrici MT/BT - Manutenzione Impianti - Collaudi o Verifiche - Assistenza Tecnica

Doc. 004IMP16\_V1  
N. Doc. 004\_V1/16  
Data 14/01/16  
Vs. Rif.  
Ns. Rif. FABRIZIO LAZZARI

Spett.le IMPAVIDA PALLAVOLO  
ORTONA SSD ARL  
Via VIA PAPA GIOVANNI XXIII  
Città 66026 ORTONA (CH)  
Att.ne Sig. MASSIMO D' ONOFRIO

Oggetto: RIPARAZIONE ILLUMINAZIONE CAMPO PALAZZETTO DELLO SPORT DI  
ORTONA (CH)

PREZZI: IN EURO, IVA ESCLUSA

PAGAMENTI: DA DEFINIRE

VALIDITA' OFFERTA: 20GG

GARANZIA: 1 ANNO SUI LAVORI EFFETTUATI

*Agg. Anubi x  
ponere su  
calcestruzzo  
15/01/2016*

In attesa di un Vs. pronto riscontro porgiamo distinti saluti

SELCO S.r.l.  
Lazzari Fabrizio



DESCRIZIONE ATTIVITA'

**POS. 1 SOSTITUZIONE LAMPADE PROIETTORI 2000W  
FORNITURA E POSA IN OPERA DI:**

- N. 1 Montaggio trabattello H Max 12mt per sostituzione lampade, completo di supporti controventati, barre di sostegno e piedi livellanti
- N. 1 Sostituzione lampade su proiettori posizionati sui lati corti del campo
- N. 1 Prove di funzionamento illuminazione e controllo corretto assorbimento proiettori
- N. 1 Smontaggio trabattello e pulizia aree di cantiere
- Assistenza tecnica all'avviamento
- Accessori vari quali: tubazione PVC, scatole derivazione, morsetti di collegamento, cavi, siglacavi, capicorda, ecc.

**Totale lavori (Iva esclusa) Euro 2.150,00**

**POS. 1 SOSTITUZIONE LAMPADE PROIETTORI 2000W  
FORNITURA E POSA IN OPERA DI:**

- N. 7 lampade ioduri metallici HPI-T 2000W Philips (cadauna €286,00)

**Totale lampade (Iva esclusa) Euro 2.002,00**

**POS. 2 SOSTITUZIONE REATTORI LAMPADE 2000W  
FORNITURA E POSA IN OPERA DI:**

- N. 1 reattore per lampade ioduri metallici 2000W Philips
- N. 1 Prove di funzionamento illuminazione e controllo corretto assorbimento
- Accessori vari quali: tubazione PVC, scatole derivazione, morsetti di collegamento, cavi, siglacavi, capicorda, ecc.

**Totale netto CADAUNO (Iva esclusa) Euro 470,00**

**N.b. Nella sola eventualità che si renda necessaria la sostituzione del reattore elettronico**