



Rep. Gen. n. 1850 /2016

# CITTÀ di ORTONA

Medaglia d'oro al valor civile

PROVINCIA DI CHIETI

## **Settore Attività tecniche e produttive**

**Servizio LL.PP. Mobilità, Energia e Ambiente**

### **DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

## **Determina di settore n. 310 del 19-08-2016**

*(n. 962 / 2016 del Registro Generale)*

Oggetto: INTERVENTO URGENTE DI RIPARAZIONE GUASTO POZZO ARTESIANO DI C.DA SAN PIETRO. IMPEGNO DELLA SPESA ED AFFIDAMENTO LAVORI.

### **IL DIRIGENTE**

Visto il decreto del Sindaco n. 5 del 15-02-2016;

#### **PREMESSO che:**

- con deliberazione del Consiglio comunale n. 69 del 03.06.2016, esecutiva, è stato approvato il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2016/2018;
- con deliberazione della Giunta Municipale n. 160 del 16.06.2016, esecutiva, è stato approvato il P.E.G. per l'esercizio finanziario 2016/2018;

**VISTE** le disposizioni introdotte dal d.lgs. 23 giugno 2011, n. 118, recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42"

**RAMMENTATO** che, secondo le previsioni dell'articolo 80 del d. lgs. N. 118/2011, le disposizioni del medesimo decreto si applicano, ove non diversamente previsto, a decorrere dall'esercizio finanziario 2015, con la predisposizione dei bilanci relativi all'esercizio 2015 e successivi;

**RICHIAMATE**, inoltre, le disposizioni del comma 14 dell'articolo 11 del d.lgs. n. 118/2011, per il quale Regioni ed Enti Locali a decorrere dal 2016 adottano i nuovi schemi di bilancio c.d. armonizzato, previsti dal comma 1 del medesimo articolo, che assumono valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria;

**CONSIDERATO** che il Comune di Ortona è proprietario e gestisce oltre dieci pozzi artesiani per il prelevamento di acqua ad uso irriguo per i quali occorre garantire l'ordinaria manutenzione e le riparazioni di eventuali guasti;

**CONSIDERATO** che, improvvisamente, si è verificato un guasto all'impianto a servizio della zona di c.da San Pietro;

**RAVVISATA** l'urgenza di provvedere alla riparazione dell'impianto di cui sopra, stante i seri disagi e le proteste dei numerosi agricoltori che attingono l'acqua dal medesimo impianto;

**RAVVISATA** la necessità e l'urgenza di ricorrere ad una procedura più rapida al fine raggiungere gli obiettivi di risoluzione del problema in questione, atteso che l'importo dei lavori è inferiore ad € 40.000,0, si può procedere ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a D.Lgs. 50/2016, purchè adeguatamente motivato, è stato dato incarico alla ditta Tecnocontatti, preposta per il servizio di controllo e riparazione dei pozzi stessi di verificare le cause del guasto la quale, dopo un accurato esame del pozzo, ha constatato che per ridare funzionalità all'impianto di captazione delle acque necessita la sostituzione del motore sommerso, di un tubo, cavi elettrici e sonde di livello, come meglio descritto dal proprio preventivo n. 16/2016 da cui risulta la somma prevista per la riparazione in € 1.200,00 oltre l'iva;

**VALUTATA** la congruità dell'offerta e la disponibilità della ditta ad intervenire con l'urgenza che il caso richiede;

**DATO ATTO** che la ditta creditrice risulta in regola riguardo i propri obblighi contributivi, come da Durc on line protocollo n. INAIL 3873926 del 9/6/2016, scadenza 7/10/2016;

**PRESO** atto che in fase di affidamento è stato attribuito alla presente fornitura / prestazione da parte dell'AVCP il codice CIG: ZD01AF40F5;

**RITENUTO** di provvedere in merito e di assumere il conseguente impegno a carico del bilancio, con imputazione agli esercizi in cui l'obbligazione è esigibile;

### DETERMINA

1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto, anche se materialmente qui non trascritte;
2. Di affidare, per i motivi indicati in premessa ed ai sensi dell'art. 36, commi 2, del D.lgs. n. 50/2016, alla ditta Tecnocontatti di Notarfranco Nicola con sede in Ortona via Macinini 58 Caldari, l'intervento di riparazione del pozzo artesiano di c.da San Pietro.
3. Di impegnare, ai sensi dell'articolo 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011, le seguenti somme corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente perfezionate:

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| <b>Capitolo/Articolo</b>            | 32103010  |
| <b>Impegno n.</b>                   | 20160002676   |
| <b>Codice creditore</b>             | 132663  |
| <b>Nome creditore</b>               | TECNOCONTATTI   |
| <b>Codice Fiscale / Partita Iva</b> | 02188870691   |
| <b>Indirizzo</b>                    | Via Macinini, 58 Fraz. Caldari,                                   |
| <b>PEC</b>                          |   |
| <b>Causale</b>                      | Intervento di riparazione guasto pozzo artesiano c.da San Pietro. |
| <b>CIG</b>                          | <b>ZD01AF40F5</b>   |
| <b>Codice univoco ufficio</b>       | FCXJ9N  |
| <b>Importo</b>                      | <b>1.464,00</b>   |

4. Di imputare la spesa complessiva di euro 1.464,00 in relazione alla esigibilità della obbligazione, come segue:

| Progressivo | Esercizio | Capitolo/ Articolo. | Importo    |
|-------------|-----------|---------------------|------------|
| 1           | 2016      | 32103010            | € 1.464,00 |

IL COMPILATORE

LT

IL DIRIGENTE

Dott.ssa COLAIEZZI MARIELLA

Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993

**VISTO:** per la regolarità contabile e per la copertura di spesa.

Ortona, 26 agosto 2016

IL DIRIGENTE SERVIZI FINANZIARI

Dott. DE FRANCESCO ALBERTO

Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993